

# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Gemeinde Lindlar



Bergneustadt  
Engelskirchen  
Gummersbach  
Hückeswagen  
**Lindlar**  
Marienheide  
Morsbach  
Nümbrecht  
Radevormwald  
Reichshof  
Waldbröl  
Wiehl  
Wipperfürth

|                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Stadt / <b>Gemeinde</b>                      | : | Lindlar(05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feuerwehrschießung: | Fa. Kruse      |
| Farbe der Blitzleuchte                       | : | gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |
| <b>1. Ansprechpartner</b>                    | : | Dieter Hungenberg – <b>Beauftragter Feuerwehrpläne-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |
| Telefon                                      | : | 02202/132045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handy:              | 0175-764 479 1 |
| eMail                                        | : | <a href="mailto:d.hungenberg@feuerwehr-lindlar.de">d.hungenberg@feuerwehr-lindlar.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |
| <b>2. Ansprechpartner</b>                    | : | Axel Richerzhagen - <b>Leiter der Feuerwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |
| Telefon                                      | : | 02266/459145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handy:              | 0175-823 38 65 |
| eMail                                        | : | a.richerzhagen@feuerwehr-lindlar.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |
| Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA)      | : | Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| Feuerwehrschlüsseldepot                      | : | Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.                                                                                                                                                                                              |                     |                |
| Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF      | : | Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |
| Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis | : | Fa. BOSCH / Fa. SIEMENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |
| <b>Feuerwehrplan</b>                         | : | Die Feuerwehr Lindlar erhält: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert)</li> <li>- PDF-Dateien als Mail (siehe Seite 2)</li> </ul> (Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)                                                                                                                                  |                     |                |
| Feuerwehrlaufkarten                          | : | 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT<br>1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter<br>(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)                                                                                                                                                                                                                             |                     |                |
| Betriebsbuch der BMA                         | : | Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |
| Aufschaltung der BMA                         | : | Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                |
| Melder in Zwischendecken                     | : | Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung ( <i>Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten</i> ) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan ( <i>falls vorhanden</i> ) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet. |                     |                |

# Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Lindlar

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.  
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den  
Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Lindlar erhält:  
2 x Ordner mit Feuerwehrplänen  
2 x PDF-Dateien als Mail  
(bei großen Objekten, zusätzlich  
3 x Lageplan einlaminert)

**Lieferanschrift:**  
**Gemeinde Lindlar**  
**Ordnungsamt / Feuerwehr**  
**Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar**

Die Brandschutzdienststelle erhält die  
PDF Dateien als Mail

[Brandschutzdienststelle@obk.de](mailto:Brandschutzdienststelle@obk.de)

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen  
(DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3  
- Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder  
einlaminert.

**Die PDF Dateien sind an folgende Mailadresse(n)  
zu versenden:**

- a. [d.hungenberg@feuerwehr-lindlar.de](mailto:d.hungenberg@feuerwehr-lindlar.de)
- b. [wehrfuehrung@feuerwehr-lindlar.de](mailto:wehrfuehrung@feuerwehr-lindlar.de)

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- |    |   |                                                        |
|----|---|--------------------------------------------------------|
| 1. | - | Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)   |
| 2. | - | Übersichtsplan (Lageplan)                              |
| 3. | - | Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG                        |
| 4. | - | Sonderpläne                                            |
| 5. | - | Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache) |

**Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert**

**14-045\_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen**

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle