

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Stadt Wipperfürth



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / Gemeinde	:	Wipperfürth	(13)	Feuerwehrschließung:	Schlüsseldienst Daniels
Farbe der Blitzleuchte	:	gelb			
1. Ansprechpartner	:	Peter Rothmann - Sachbearbeiter Brandschutz - Stadt Wipperfürth, Leiter der Feuerwehr			
Telefon	:	02267 64-224		Handy:	0170 4005824
eMail	:	peter.rothmann@wipperfuerth.de			
2. Ansprechpartner	:	Andre Blank – stellv. Leiter der Feuerwehr			
Telefon	:	Handy:	0151 56989691		
eMail	:	andre.blank@feuerwehr-wipperfuerth.de			
Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA)	:	Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen			
Feuerwehrschlüsseldepot	:	Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.			
Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF	:	Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.			
Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis	:	Fa. Bosch			
Feuerwehrplan	:	Die Feuerwehr Wipperfürth erhält - 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert) - 1 x Ordner zusätzlich mit Feuerwehrplänen außerhalb des Zuständigkeitsbereiches Stadtmitte - 1 x Stick mit PDF-Dateien / JPG – Dateien (Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)			
Feuerwehrlaufkarten	:	2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT 1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter (Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)			
Betriebsbuch der BMA	:	Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert			
Aufschaltung der BMA	:	Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Errichter zu informieren			
Melder in Zwischendecken	:	Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschließung (Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (falls vorhanden) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.			

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Wipperfürth

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Wipperfürth erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

Bei Objekten außerhalb des Zuständigkeitsbereichs Stadtmitte einen weiteren Ordner mit Feuerwehrplänen.

1 x Stick mit PDF-Dateien / **JPG-Dateien**

(bei großen Objekten, zusätzlich

3 x Lageplan einlaminiert)

Lieferanschrift:

Stadt Wipperfürth

Fachbereich 1

Abt. Ordnungsamt / Brandschutzwesen

Marktplatz 1, 51688 Wipperfürth

Die Brandschutzdienststelle erhält die PDF Dateien als Mail

Brandschutzdienststelle@obk.de

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlaminiert.

1. Die Datei wird mit der Objektnummer gespeichert (siehe unten)
2. Der Stick wird mit der Objekt Nr. gekennzeichnet



Beispielbild

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | - | Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil) |
| 2. | - | Übersichtsplan (Lageplan) |
| 3. | - | Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG) |
| 4. | - | Sonderpläne |
| 5. | - | Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache) |

Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF/JPG – Datei abgespeichert:

14-045_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle